

BỘ Y TẾ
VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ
TÂY NGUYÊN

Số: 376/VTN-VTQT
V/v mời báo giá gói thầu mua sắm
điều hòa năm 2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 5 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị có khả năng cung ứng trên thị trường

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ nhu cầu triển khai công tác mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2026, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở xây dựng dự toán, giá gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 20.HH. mua sắm 30 máy điều hòa năm 2026 (yêu cầu kỹ thuật chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Yêu cầu báo giá:

- Địa điểm cung cấp: 34 Phạm Hùng, P. Tân An, Tỉnh Đắk Lắk.
- Hiệu lực báo giá: tối thiểu 90 ngày.
- Giá báo giá phải bao gồm toàn bộ chi phí cung cấp hàng hóa, thuế VAT, vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh, vật tư lắp đặt tiêu chuẩn (ống đồng, dây điện, ống thoát nước, giá đỡ dàn nóng, phụ kiện liên quan), vận hành chạy thử, bảo hành và các chi phí liên quan khác.
- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 01/6/2026.
- Đơn vị nhận báo giá: Phòng Vật tư – Quản trị, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên; 34 Phạm Hùng, P. Tân An, Tỉnh Đắk Lắk.
- Yêu cầu pháp lý: báo giá phải được ký tên, đóng dấu của người đại diện theo quy định.

Rất mong sự hợp tác của Quý đơn vị.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTĐT (đăng website);
- Lưu: VT, VTQT.



PHỤ LỤC

Yêu cầu kỹ thuật Gói thầu 20.HH. mua sắm 30 máy điều hòa năm 2026

(kèm theo Công văn số /VTN-VTQT ngày /5/2026)



TT	Tên thiết bị	Thông số yêu cầu	Yêu cầu lắp đặt	Ghi chú
1	Máy điều hòa nhiệt độ một chiều treo tường 1.5Hp	Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng. Loại máy: Treo tường. Chức năng: làm lạnh một chiều. Công suất làm lạnh: ≥ 12.000 BTU/h. Công nghệ inverter tiết kiệm điện: Có. Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz. Môi chất lạnh: R32 hoặc tương đương thân thiện môi trường. Độ ồn dàn lạnh: ≤ 45 dB. Điều khiển từ xa: Có kèm theo máy. Màn hình hiển thị nhiệt độ: Có. Lưới lọc bụi/khử mùi: Có. Dàn tản nhiệt chống ăn mòn: Có. Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng Thời gian bảo hành máy nén (block): ≥ 5 năm	-Bao gồm công lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành chạy thử. -Bao gồm vật tư lắp đặt tiêu chuẩn: Ống đồng (tối thiểu 10m/ bộ); Dây điện; Ống thoát nước; Giá đỡ dàn nóng; Băng quấn bảo ôn và phụ kiện liên quan; Chiều dài vật tư tiêu chuẩn tối thiểu: 10 mét/bộ hoặc theo khảo sát thực tế; Vị trí lắp đặt theo yêu cầu của chủ đầu tư.	